



РЕЗУЛЬТАТЫ исследований особенностей природной питьевой воды «Талая», г. Одесса

25.02.09

Результаты исследований

Тип воды	pH	σ (μ S)	ОВП (mV)	Наличие структурной упорядоченности	Качество воды (баллы)
вода №1	8,20	960	(+60)- (+190)	изотропная структура, дисимметрии нет	3
вода №1	8.60	9-10	+160	фрактальности нет	3
эталон «горянка»	8.00	80	+130	фрактальная, наличие дисимметрии	5

Заключение

Питьевая вода «Талая», г.Одесса, требует дополнительной доводоподготовки, в направлении улучшения минерального состава воды и возможно структурной упорядоченности. Необходимы специальные исследования процессов взаимодействия талой воды с природными минералами с целью оптимизации структуры воды.